

АКТ ПРИЕМКИ

МБУ ДО «СШ «Уралочка» им. Н. В. Карполя

1. Общие сведения

1.1. Административный район **Ленинский**

1.2. Юридический и почтовый адрес **622002, Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Космонавтов, дом 36**

1.3. Фамилия, имя, отчество директора, рабочий телефон: **И. о. директора, заместитель директора Абрамова Ольга Владимировна, 24-35-10**

1.4. Имущественные права на здания, сооружения и прилегающую территорию (N свидетельства на оперативное управление, безвозмездное пользование; N договора аренды помещений): **Договор на оперативное управление от 01.12.2007 № 2010, Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 26.12.2012 № 1**

1.5. Наличие охраны учреждения (N договора): **не имеется**

1.6. Наличие нормативно-методической документации по технике безопасности и охране труда: **имеется**

состояние ведения (удовл./неудовл.): **удовлетворительно**

1.7. Наличие договоров на коммунально-бытовое и техническое обслуживание (N договора) Наличие договоров на коммунально-бытовое и техническое обслуживание (N договора) № 34 ООО Управляющая компания «Строительные технологии», № РФ03КО0101021155 ООО «Компания «Рифей», № 566002283493 «ПАО «Ростелеком», № 129-23 ООО «Нижнетагильские компьютерные сети», № 3691 «ООО «Водоконал-НТ», № 45 НТ МУП «Горэнерго-НТ», № 025 Техническое обслуживание видеонаблюдения ИП Гилев И.А., № НТаг-3213/24 АО «Регионгаз-инвест», № НТаг-5051/24 АО «Регионгаз-инвест», № ЭЭ0442-39346 АО «Энергосбыт Плюс», № 1/438 фБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», НТ00ЭЭ0100007760 АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания», № 3-ТО/24 ИП Зайцев А.Ю, Электрическая энергия в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме № НТЖУЭЭ0100002799, № 208 ПМО на оказание медицинских услуг на возмездной основе(медосмотры).

2. Обеспеченность учебно-спортивной деятельности

2.1. Количество руководящих работников: **2**

2.2. Тренеров-преподавателей : **7**

2.3. Вакансии (перечислить) : **директор, дежурный по спортивному залу**

2.4. Функциональные помещения, в том числе:

2.4.1. Учебные, методические кабинеты (количество) : **1**

их оснащение: **удовлетворительно.**

оборудование (в %) : **100%**

наглядные пособия (в %) : **100%**

2.4.2. Комнаты отдыха: **1**

их оснащение (удовл./неудовл.): **удовлетворительно**

2.4.3. прочие помещения (актовый зал; конференц-зал; зал заседаний и т.д.) **отсутствуют**

2.4.4. Библиотека: **имеется**

наличие книг: **100 штук** в учебном отделе, **5 штук** – охрана труда

укомплектованность программами по видам спорта: **удовлетворительно**

2.5. Спортивные помещения (собственные/арендованные): **12**

2.5.1. Спортивные залы (количество): **1**

их оснащение (удовл./неудовл.): **удовлетворительно**

2.5.2. Бассейны (количество) **отсутствуют**

2.5.3. Тренажерные залы (количество) **отсутствуют**

2.5.4. Восстановительные центры (количество) **отсутствуют**

2.6. Обеспеченность спортивными принадлежностями (удовл./неудовл.),

удовлетворительно, в том числе:

спортивно-технологическое оборудование: **имеется**

спортивный инвентарь : **имеется**

спортивная форма: **имеется – 100% обеспечены спортсмены Т- групп**

спортивная обувь : **имеется - 100% обеспечены спортсмены Т- групп**

прочее:

2.7. Обеспеченность организационно-техническим оборудованием (удовл./неудовл.): **удовлетворительно**

3. Санитарно-техническое состояние зданий и помещений

3.1. Здания (удовл./неудовл.) **удовлетворительно**, в том числе:

фасад: **удовлетворительно** (ул. Космонавтов 36, Спортивный зал п. Уралец)

стены: **удовлетворительно** (ул. Космонавтов 36, Спортивный зал п. Уралец)

кровля: **удовлетворительно** (ул. Космонавтов 36, Спортивный зал п. Уралец)

остекление: **удовлетворительно** (ул. Космонавтов 36, Спортивный зал п. Уралец)

утепление: **удовлетворительно** (ул. Космонавтов 36, Спортивный зал п. Уралец)

3.2. Наличие планов мероприятий по энергосбережению теплосбережению и состоянию их выполнения: **имеется**

3.3. Спортивные залы и тренажерные помещения (удовл./неудовл.) **удовлетворительно**, в том числе:

- состояние стен, потолков, полов; дата проведения последнего косметического ремонта: **стены удовлетворительно, потолок удовлетворительно, полы (замена в спортивном зале июль-август 2024 года, дата проведения последнего косметического ремонта июль – август 2024 г.)**

- наличие защитных ограждений у батарей отопления (для спортзалов, используемых для игровых видов спорта и общефизической подготовки): **имеется**

- состояние приточно-вытяжной вентиляции или оконных рам, обеспечивающих проветривание помещения: **вентиляция имеется в удовлетворительном состоянии (Акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 26.02.2024 г), окна имеются.**

- состояние освещения (осветительных приборов): **100%**

3.4. Бассейны и восстановительные центры (удовл./неудовл.) **отсутствуют**,

3.5. Раздевалки (удовл./неудовл.): **удовлетворительно**

- дата проведения последнего косметического (капитального) ремонта: **июль-август 2024г**

- состояние мебели: **удовлетворительно**

3.6. Душевые (удовл./неудовл.) **удовлетворительно**, в том числе:

- количество душевых кабин (действующих): **2**

- дата проведения последнего косметического (капитального) ремонта: **2020 г.**
- 3.7. Туалеты (удовл./неудовл.) ул. **Космонавтов, 36** – **удовлетворительно, спортивный зал п. Уралец - удовлетворительно, в том числе:**
- количество действующих туалетных помещений: **3**
 - дата проведения последнего косметического (капитального) ремонта – **Космонавтов, 36 - 2013г, спортивный зал п. Уралец - 2024г.**
- 3.8. Медицинский пункт (удовл./неудовл.) **не имеется**, в том числе:
- наличие минимального необходимого состава медицинских препаратов и средств – **медицинские аптечки в количестве 7 штук и 1 медицинский ящик в спортивном зале п. Уралец**
 - прохождение медицинских осмотров персонала: **100% в мае 2024 г.**
 - наличие медицинских книжек: **имеются**
- 3.10. Санитарно-эпидемиологическое состояние : **удовлетворительно**

4. Инженерные сети

4.1. Состояние систем отопления, горячего и холодного водоснабжения: **удовлетворительно**

Причины невыполнения работ по приведению в соответствие вышеуказанных систем (нет необходимости, отсутствие финансирования, проводит арендодатель и т.п.): **опрессовка проведена**

4.2. Наличие приборов учета потребления: **4**, в том числе:

- счетчики учета потребления тепла: **1 в спортивном зале**
- счетчики учета потребления горячей воды: **1 на Космонавтов, 36**
- счетчики учета потребления холодной воды: **2 Космонавтов, 36, спортивный зал п.**

Уралец

4.3. Состояние электропроводки и электрооборудования: **удовлетворительное**

4.4. Состояние канализационной сети: **удовлетворительно**

5. Противопожарная безопасность

5.1. Наличие системы пожарной сигнализации, ее работоспособность и дата последней проверки работоспособности: **имеется, дата последней проверки 16.07.2024г.**

5.2. Наличие первичных средств пожаротушения: **огнетушители**

5.2.1. Количество имеющихся огнетушителей: **14 штук (12 шт – ОП-4, 2 шт – ОУ-2)**

5.2.2. Дата последней проверки работоспособности имеющихся огнетушителей: **02.2024 г.**

5.3. Наличие планов эвакуации и их размещение на путях эвакуации: **имеется**

5.4. Состояние запасных выходов: **удовлетворительно**

5.5. Наличие информационных знаков и таблиц: **имеется**

6. Антитеррористическая безопасность

Акт обследования и категорирования (актуализации) объекта (территории) утвержден/подписан:

20.04.2023 на ул. Космонавтов, 36

20.04.2023 спортивный зал п.Уралец, ул.Трудовая здание 26,

Присвоена:

4категория на ул. Космонавтов, 36

4 категория спортивный зал п.Уралец, ул.Трудовая здание 2б,
Паспорт безопасности (в наличии, дата утверждения): **в наличии:**
12.05.2023г. на ул. Космонавтов, 36

12.05.2023 спортивный зал п.Уралец, ул.Трудовая здание 2б,

Ограждение территории объекта, входы-выходы и въезды-выезды с территории: **не имеется на обоих объектах**

Наличие видеонаблюдения (имеется/не имеется)

ул. Космонавтов,36 - не имеется

спортивный зал п. Уралец, ул. Трудовая здание 2б: имеется

наружные: **3 видеорекамеры**

внутренние: **4 видеорекамеры**

Освещение по периметру территории (имеется/не имеется): **не имеется на обоих объектах**

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется / не имеется): **не имеется система оповещения на обоих объектах**

Наличие пожарной сигнализации (имеется / не имеется): **имеется на обоих объектах**

Система контроля управления доступом (имеется /не имеется, где установлена): **имеется в спортивном зале п. Уралец, ул. Трудовая здание 2б (тренерская)**

Наличие металлодетектора: (имеется/не имеется):

рамочный не имеется ручной: **имеется 1 СФИНКС ВМ-611 ВИХРЬ**

Исправность (да/нет) ручной **да**

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация: (имеется/не имеется): **не имеется**

Тревожная сигнализация: (имеется/не имеется): **не имеется**

Физическая охрана

- наименование организации: **не имеется на объекте по ул. Космонавтов ,36**

Собственные силы (сторож) на объекте по адресу: п. Уралец, ул. Трудовая здание 2б

Информационные стенды по антитеррору с номерами телефонов ФСБ и Росгвардии: **имеются на обоих объектах**

6.1. Организационные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

1. Приказ № 3 от 09.01.2024 « О создании комиссии по ЧС, антитеррору и обеспечению пожарной безопасности»

2.Проведение тренировок на тему «Действия руководящего состава по организации защиты персонала, посетителей при возникновении угрозы теракта. Анонимный звонок».

3. Организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима, установленных на объектах на ул. Космонавтов ,36, спортивный зал п. Уралец, ул. Трудовая здание 2б:

3.1 Журнал передачи смены сторожей(спортивный зал п. Уралец, ул. Трудовая здание 2б) :

3.2 Журнал посещаемости в спортивном зале

3.3 Журнал посещаемости в Административном здании по адресу: ул. Космонавтов,36

4.Размещение на объектах наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или

предметов на объектах, а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах по ул. Космонавтов ,36, спортивный зал п.Уралец, ул.Трудовая здание 26,

5. Оборудование объектов на Космонавтов ,36, спортивный зал п.Уралец, ул.Трудовая здание 26, системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения ЧС: отсутствует

6.2. Уровень готовности персонала к действиям при угрозе совершения террористических актов и обеспечения взаимодействия с территориальными подразделениями органов ФСБ России, МВД России, МЧС России и Росгвардии **удовлетворительно**

6.3. Качество проведения тренировок и практических занятий с работниками, посетителями и сотрудниками охранных организаций по отработке порядка действий при возникновении различных террористических угроз, в том числе с эвакуацией людей с объекта (территорий) **удовлетворительно**

7. Прилегающая территория и вспомогательные помещения

7.1. Состояние прилегающей территории: **нет**, в том числе:

- спортивные площадки и их оборудование: **не имеется**

- плоскостные сооружения и их оборудование: **не имеется**

- наличие ограждения, препятствующего проникновению на территорию помимо установленного входа: **не имеется**

- наличие освещения территории в вечернее и ночное время: **имеется**

7.2. Наличие складских, чердачных и подвальных помещений: **не имеется**

8. Замечания и сроки устранения

9. Выводы

По результатам проверки МБУ ДО «СШ

«Уралочка» им. Н.В.Карполя» пошито к работе

Председатель комиссии:

Еремеева И.Л. – начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города.

Подпись

09.08.2024
Дата

М П

Абрамова О.В. и. о. директора МБУ ДО «СШ «Уралочка» им. Н. В. Карполя

Подпись

09.08.2024
Дата

М П

Заместитель председателя комиссии:


Ковина Ю.А.- заместитель начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города.

Подпись

09.08.2024
Дата

Секретарь комиссии:

Райхерт А.Г. – ведущий специалист сектора по обеспечению функционирования учреждений Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города




Подпись

09.08.2024

Дата

Члены комиссии:

Устинов Д.А. – главный специалист сектора по обеспечению функционирования учреждений Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города




Подпись

09.08.2024

Дата

Штейнмиллер В.А. - ведущий специалист сектора по развитию материально-технической базы и контроля над размещением заказов Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города




Подпись

09.08.2024

Дата

Гетке С.Е. – ведущий специалист сектора по развитию материально-технической базы и контроля над размещением заказов Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города




Подпись

09.08.2024

Дата

Афонасьева А.А. – заместитель начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города,



Подпись

09.08.2024

Дата

Примечание. Акт проверки готовности оформляется в 2-х экземплярах:

- 1-й экз. (оригинал) - для учреждения;
- 2-й экз. (оригинал) - для учредителя